

Gdańsk, dnia 24.05.2017 roku

Dotyczy: przetargu - **Ogłoszenie nr 478/W/17/Tczew**

Sprawa nr: ZN/2688/3333MZI/2017/1701532

**Rokitki Tczew gmina wiejska nr dział.: 120/21
budowa przyłącza kablowego nN w oparciu o istn. dokumentację - ułożenie kabla YAKXS
4x240 od złącza Z-103 do szafki KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F [Z3303205];**

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło pytanie:

Pytanie nr 1

Czy dostawa inwestorska przewiduje kabel YAKXS 4x240 = 89m, w specyfikacji nie jest ujęty?

Odpowiedź nr 1

Tak, dostawa inwestorska przewiduje kabel YAKXS 4x240 = 89m.

Z poważaniem,