

Ogłoszenie nr 591/W/17/Oddział Gdańsk

Wykonanie robót budowlanych:

sprawa ZP/2975/303MZE/2017/1

Wymiana izolacji porcelanowej na kompozytową wraz z osprzętem łączącym i ochronnym oraz mostkami roboczymi na linii napowietrznej 110kV nr 1440 relacji Gdańsk I – Chwarzno

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły zapytania:

Pytanie 1

Jaki typ przewodu fazowego został zawieszony na przedmiotowej linii 110 kV ?

Odpowiedź 1

Przewód roboczy typu AFL-6 240 mm²

Pytanie 2

Czy należy wymienić także uchwyty odciągowe dla łańcuchów na słupach mocnych?

Odpowiedź 2

Wymiana uchwytów odciągowych NIE należy do zakresu przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem,