

Ogłoszenie nr 591/W/17/Oddział Gdańsk

Wykonanie robót budowlanych:

sprawa ZP/2975/303MZE/2017/1

Wymiana izolacji porcelanowej na kompozytową wraz z osprzętem łączącym i ochronnym oraz mostkami roboczymi na linii napowietrznej 110kV nr 1440 relacji Gdańsk I – Chwarzno

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły zapytania:

Pytanie 3

Prosimy o informację jakiego typu były zastosowane istniejące izolatory porcelanowe?

Odpowiedź 3

Na linii znajduje się izolacja typu : VKLS 75/21 i VKLF 75/16

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie konieczności wymiany mostków prądowych na słupach mocnych?

Odpowiedź 4

TAK. Mostki prądowe należy wymienić na słupach mocnych.

Pytanie 5

Czy w zakres prac należy uwzględnić regulację zwisów przewodów fazowych?

Odpowiedź 5

NIE. W zakres prac nie należy uwzględnić regulacje zwisów przewodów.

Pytanie 6

W nawiązaniu do paragrafu 1. ust. 'e) UMOWY CRU prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację wykonawczą dla przedmiotowego zakresu prac?

Odpowiedź 6

Zamawiający w ramach dokumentacji dostarczy wykaz montażowy linii, oraz mapę z trasą przebiegu linii.

Z poważaniem,