

Dotyczy: przetargu - 218/P/18/Starogard Gdański, Tczew

**Sprawa nr: ZN/1318/303MZI/2018/1800791**

**Iwiczno Kaliska gmina wiejska nr dział.: 188**

**Doposażenie pola nr 9 w GPZ "Czarna Woda", budowa słupa SN-15kV wraz z rozłącznikiem SN-15kV sterowanym radiowo dla potrzeb zasilania elektrowni słonecznej KALISKA**

**Sprawa: ZN/1319/303MZI/2018/1800790**

**Pinczyn Zblewo gmina wiejska nr dział.: 617**

**Doposażenie pola nr 18 w GPZ Starogard, budowa słupa SN-15kV wraz z rozłącznikiem SN-15kV sterowanym radiowo dla potrzeb zasilania elektrowni słonecznej Zblewo**

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło pytanie:

**Pytanie nr 1**

*Czy w związku z uaktywnieniem terminali zabezpieczeniowych w polu nr 9 w GPZ Czarna Woda oraz w polu nr 18 w GPZ Starogard są wymagane prace w systemach nadrzędnych oraz w sterownikach telemechaniki na stacjach? Jeżeli tak prosimy o podanie zakresu.*

**Odpowiedź nr 1**

*Nie są wymagane żadne prace modernizacyjne w polach GPZ-tów, sterownikach telemechaniki na stacjach oraz w systemach nadrzędnych.*

Z poważaniem,