

Gdańsk, 31 lipca 2018 roku

Dotyczy: przetargów z ogłoszenia nr **774/P/18 Gdańsk, Gdynia**

Szanowni Państwo,

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlano- wykonawczych, mających na celu wybór Wykonawcy wpłynęły pytania:

Sprawa nr ZN/4377/3131MZI/2018/1801355

Gdańsk, Gdańsk gmina miejska ul. Wałowa - nr dział.: 81-160, 81-161/2 Opracowanie dokumentacji: dostosować stację transformatorową - budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalno - usługowych w Gdańsku gm. Gdańsk ul. Wałowa dz. nr 81-160, 81-161/2 w oparciu o WP- P/17/043332, P/17/043337, P/17/043335

Pytanie nr 1

W treści zadania projektowego zapisano: "Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Wałowa - nr dział.: 81-160, 81-161/2 Opracowanie dokumentacji: dostosować stację transformatorową - budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalno - usługowych w Gdańsku gm. Gdańsk ul. Wałowa dz. nr 81-160, 81-161/2 w oparciu o WP- P/17/043332, P/17/043337, P/17/043335"

W warunkach przyłączenia nr WP- P/17/043332, P/17/043337, P/17/043335 zapisano, że stacje transformatorowe i linie SN budowane zgodnie z WBS B/14/014561. Czy oferta dla tego zadania ma zawierać w swoim zakresie projekt budowy stacji transformatorowej i linii SN, czy przystosowanie projektowanej stacji (w jakim zakresie), czy ma zawierać tylko linie nN 0,4 kV i złącza kablowe bez uwzględnienia przebudowy stacji transformatorowej i jej przystosowywania?

Odpowiedź nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczy budowy linii nn, złącz oraz dostosowaniu stacji transformatorowej zgodnie z WP (bez budowy stacji transformatorowej).

Sprawa nr ZN/4378/3131MZI/2018/1801356

Gdańsk, Gdańsk gmina miejska, ul. Wałowa nr domu: -, nr dział.: 81-160, 81-161/2, Zadanie: 1
Opracowanie dokumentacji: dostosować stację transformatorową - budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalno - usługowych (zasilanie rezerwowe) w Gdańsku gm. Gdańsk ul. Wałowa dz. nr 81-160, 81-161/2 w oparciu o WP- P/17/043722

Pytanie nr 2

W treści zadania projektowego zapisano: *"Gdańsk, Gdańsk gmina miejska ul. Wałowa - nr dział.: 81-160, 81-161/2 Opracowanie dokumentacji: dostosować stację transformatorową - budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalno - usługowych (zasilanie rezerwowe) w Gdańsku gm. Gdańsk ul. Wałowa dz. nr 81-160, 81-161/2 w oparciu o WP- P/17/043722*

W warunkach przyłączenia nr WP- P/17/043722 mowa jest o przebudowie stacji transformatorowej zgodnie z warunkami WBS B/14/014562 Czy oferta dla tego zadania ma zawierać w swoim zakresie projekt budowy stacji transformatorowej i linii SN, czy przystosowanie projektowanej stacji (w jakim zakresie), czy ma zawierać tylko linie nN 0,4 kV i złącza kablowe bez uwzględnienia przebudowy stacji transformatorowej i jej przystosowywania?

Odpowiedź nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczy budowy linii nn, złącz oraz dostosowaniu stacji transformatorowej zgodnie z WP (bez budowy stacji transformatorowej).

Z poważaniem,