

Dotyczy: przetargu z ogłoszenia **1018/W/18 Oddział Gdańsk**

Sprawa nr: ZN/5701/303MZI/2018/16495

Gdynia gmina miejska, Zadanie: 1 Modernizacja polegająca na wymianie awaryjnego odcinka linii kablowej SN-15 kV nr 1320 relacji T-2724 Chylonia Pawilon , a T-2721 Promień.

Szanowni Państwo,

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły pytania:

Pytanie nr 1

Proszę o informację, czy należy demontować stary kabel, czy wyłącznie unieczynnić?

Pytanie nr 2

Proszę o informację, czy w przypadku konieczności demontażu starego kabla znajdującego się w stanie obecnym pod nawierzchnią drogi należy przewidzieć również demontaż danego odcinka co wiąże się z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni.

Odpowiedź nr 1, 2

Tak, kabel należy zdemontować i przewidzieć demontaż danego odcinka chodnika wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni.

Z poważaniem,