

Dotyczy postępowania - 1133/P/18/Oddział Gdańsk

Wykonanie usług projektowych:, Zadanie: 1 Modernizacja jednotorowej linii napowietrznej 110kV nr 1471 relacji Gdańsk Błonia - Swaróżyn między stanowiskami 160 - 164 OBMLW/30/18002

Sprawa nr: ZP/6166/303MZI/2018/18002

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło pytanie:

Pytanie nr 1

Czy zakres dotyczący podwyższenia istniejącej linii oznacza podwyższenia istniejących słupów czy wymianę słupów na nowe? Ma to znaczenie również w kontekście Państwa wymagania dotyczącego zapewnienia odpowiednich odległości dla PPN. Zgodnie z punktem 5.1.5 przekrój przewodów odgromowych należy dostosować do prognozowanych warunków zwarciovych. Jeśli z obliczeń zwarciovych okaże się konieczna wymiana przewodu odgromowego to należy przewidzieć/zaprojektować wymianę jedynie w odcinku pomiędzy słupami 160-164 (objętym przetargiem) czy na dłuższym (w tej chwili niewiadomym) odcinku linii? Z tym mogą również wiązać się dodatkowe koszty na pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami lub konieczność przeliczenia/wzmocnienia konstrukcji pozostałych istniejących słupów.

Odpowiedz nr 1

Projektant musie określić czy wystarczy podwyższenie słupów czy ich wymiana. Przewodu odgromowego nie trzeba wymieniać.

Z poważaniem,