

Dotyczy postępowania - 1291/W/18/Gdynia

Sprawa nr: ZN/7031/303MZI/2018/1800599

Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Kielecka nr dział.: 1249/3, 1294/4

Budowa linii kablowej SN-15kV oraz wkomponowanej stacji transformatorowej T-PROJ. wg dokumentacji projektowej.

Szanowni Państwo!

W imieniu zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło pytanie:

Pytanie nr 1

Poproszę o potwierdzenie , iż:

- Wykonanie przepustów do pomieszczenia stacji (10x fi 110 i 6xfi 160)
 - Montaż wentylatora, czujki temperatury i regulatora RTRD14
 - Wykonanie podłogi technicznej,
- leży po stronie branży budowlanej a nie elektrycznej.

Odpowiedź nr 1

- Wykonanie przepustów do pomieszczenia stacji (10x fi 110 i 6xfi 160)
 - Montaż wentylatora, czujki temperatury i regulatora RTRD14
 - Wykonanie podłogi technicznej
- wykonuje developer w ramach przygotowania pomieszczenia dla projektowanej stacji.

Z poważaniem