

Gdańsk, dnia 22.02.2019 roku

Dotyczy: przetargu - **244/W/19/Gdańsk**

Sprawa nr: ZN/1144/303MZI/2019/19012/19025/19029/19040/19042/19045/19052/19053

Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN nr T-1652 Kielnieńska, zasilanej z ciągu 01600-4 kier. Węzeł Wysoka, Gdańsk gm. miejska, Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN nr T-1612 Chłopska 3, zasilanej z ciągu 00800-22 kier. Wieloryb, Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN nr T-1494 Żelbet Litewska, zasilanej z ciągu 01250-4 kier. Chłodnia GZM, Gdańsk gm. miejska, Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN nr T-1462 Klonowicza62, zasilanej z ciągu 00800-8 kier. Czarny Dwór I, Gdańsk gm. miejska, Modernizacja stacji transformatorowej SN/nn nr T-1313 OTK BASAEN GÓRNICZY, zasilanej z ciągu 00500-3 kier. OTK BASEN GÓRNICZY, Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN nr T-1483 Baczyńskiego 4, zasilanej z ciągu 00800-8 kier. Czarny Dwór I, Gdańsk gm. miejska, Modernizacja stacji Transformatorowej SN/nn wymiana rozdzielnicy nn w stacji T-1726 MICKIEWICZA, zasilanej z ciągu 00200-1 kier. KOCHANOWSKIEGO, Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN typu MSTW 20/630 T-1670 Danusi zasilanej z ciągu SN 00200-14 kier. Grażyny gm. Gdańsk.

Szanowni Państwo

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły zapytania:

Pytanie nr 1

Z uwagi na to, iż w specyfikacji technicznej zawarto zapis o zapewnieniu pracy agregatu 200kVA, 400kVA lub 630 kVA zwracamy się z prośbą o wskazanie miejsca podłączenia i pracy agregatów w czasie prowadzenia prac wymiany rozdzielni nn 0,4 kV w poszczególnych stacjach?

Odpowiedź nr 1

W załączeniu przedkładamy mapy ze wskazanymi miejscami umieszczenia agregatów i ich mocami. Na mapach znajdują się również inne informacje odnośnie planowanych prac. Zauważyć należy, iż są to dane obowiązujące w dniu dzisiejszym. Na dzień wykonywania planowanej pracy, ustalenia mogą ulec modyfikacji.

W związku z powyższą odpowiedzią na zadane pytanie dodano nowy załącznik do WZ „**AGRAGATY**” – w załączeniu.

Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,