

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana 5 hydrantów wewnętrznych w budynku biurowym należącym do ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku, Gdańsk ul. Reja 23 zgodnie z PN-EN 671-1

Zakres prac obejmuje:

Wymianę 5 kompletnych szafek hydrantowych z wężem płasko składanym \varnothing 25 na szafki hydrantowe z wężem pólsztynowym \varnothing 25 wraz z obróbką i malowaniem ścian po montażu.

1. Hydranty naścienne - 3 sztuki na korytarzach

Na najwyższej kondygnacji zamontować trójnik z zaworem do płukania instalacji.

2. Hydranty podtynkowe - 2 sztuki na klatce schodowej

W zakresie robót należy ująć przesunięcie hydrantów zgodnie z Załącznikiem nr 1, wykonanie przelewu poprzez kran w umywalce w pomieszczeniu nr 2 na I piętrze oraz przesunięcie muszli klozetowej w tym pomieszczeniu, wykonanie zabudowy hydrantów płytą k-g wraz z obróbką i malowaniem ścian i naprawą ścian po przeniesieniu hydrantów.



Dodatkowe uwagi:

- szafki hydrantowe w kolorze białym
- wąż pólsztynowy długości 30 metrów z prądownicą.
- wymiana zaworu hydrantowego Dn 25 w zakresie robót

Po wymianie hydrantów należy wykonać badanie ciśnienia i wydajności wody oraz przekazać zamawiającemu protokół z badania.

W chwili obecnej hydranty zgodnie z Protokołem nr 242/2018 roku są sprawne, wydajność i ciśnienie MPa zgodne z normą.

Specjalista
ds. Administracji
Andrzej Mankiewicz
.....

SPORZĄDZIŁ

Kierownik
Wuździał Administracji
Małgorzata Karpiońska
.....

Małgorzata Karpiońska.....

AKCEPTUJĘ

HYDRANT PODTYNKOWY 2 PIĘTRO

