

Dotyczy: przetargu - **385/W/19/Tczew**

Sprawa nr: ZN/1821/303MZI/2019/1802174

Tczew Tczew gmina miejska ul. Jana Sobieskiego 10 nr dział.: 344/14
Dostosowanie stacji transformatorowej wewnętrznej - wymiana transformatora, budowa linii kablowej nN.

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło pytanie:

Pytanie nr 1

Dla zamówienia ZN/1821/303MZI/2019/1802174 nie wyspecyfikowano dostawy inwestorskiej, zatem Transformator i kable dostarcza Wykonawca?

Odpowiedź nr 1

Faktycznie doszło do pomyłki pisarskiej na etapie tworzenia „SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH”. Prawidłowe zapisy pkt B. 5) 1. „SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH” przedstawiono poniżej:

Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia:

transformator 630kVA Kabel YAKXS 4x240 – długość kabla zostanie określona na etapie przekazania placu budowy Kabel YAKXS 4x120 – długość kabla zostanie określona na etapie przekazania placu budowy
--

W wyniku powyższych zmian dodano nowy załącznik do WZ:

Tczew_Sobieskiego_1802174_W_specyfikacja_nowa

Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

