

Gdańsk, dnia 26.03.2019 roku

Dotyczy przetargu z ogłoszenia **390/W/19/Oddział Gdańsk**

Sprawa nr: ZN/1838/303MZI/2019/1900939

Gdańsk, Gdańsk gmina miejska, nr dział.: 48-203/5, Zadanie: 1 Budowa linii kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV 3-polowym sterowanym radiowo dla potrzeb zasilenia Zakładu magazynowo-produkcyjno-usługowego wg dokumentacji projektowej.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło zapytanie:

Pytanie nr 1

Czy w zakresie oferty należy ująć budowę murków oporowych jak poniżej:

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-
00036

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455


nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



proj. murek oporowy z koszy gabionowych 50x50x100cm

proj. Złącze kablowe SN-15kV
TPM-4 typu WLL+ prod. ZPUE
wysokość: 2300mm
długość: 1800mm
szerokość: 1100mm
masa: 5300kg

proj. rzędna posadowienia
92,65m.n.p.m



Odpowiedź nr 1

Przygotowanie terenu pod posadowienie złącza kablowego ZKSN-15kV leży po stronie Podmiotu przyłączanego.

Z poważaniem,