

Dotyczy postępowania – 474/W/19/Oddział Gdańsk

Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Nowomiejska nr dział.: 81-9/5 Budowa linii kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV 4-polowym sterowanym radiowo dla potrzeb zasilania budynków biurowych

Sprawa nr: ZN/2277/303MZI/2019/1703295

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło pytanie:

Pytanie nr 1

Czy dostawa inwestorska obejmuje również radiomodem TETRA?

7. Zaopiniowanie kosztów i materiałów i urządzeń:

1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia:

XRUHAKXS 1x240/50 mm² 12/20kV

Powyższe długości przyjęto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunków Przyłączenia lub Wytocznych.

4.3.8 Szafka telemechaniki z polem potrzeb własnych

Złącze kablowe ZK-SN wyposażone jest w system telesterowania. Szafka zasilana jest z transformatora potrzeb własnych. Opracowanie telemechaniki – załącznik nr 4.

Odpowiedz nr 1

Tak dla złącza dostawa obejmuje również radiomodem TETRA.

Z poważaniem,