

Gdańsk, dnia 06.05.2019 roku

Dotyczy: przetargu - 524/W/19/Gdańsk, Kartuzy, Wejherowo

Sprawa nr: ZN/2650/303MZI/2019/1800616/1804422**Kielno Szemud gmina wiejska nr dział.: 25/8
Budowa przyłącza kablowego nN wg dokumentacji projektowej, Budowa przyłącza kablowego nN, przystosowanie stacji T-95143 do nowych warunków pracy wg dokumentacji projektowej.**Szanowni Państwo

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły zapytania:

Pytanie nr 1

Po zapoznaniu się z warunkami terenowymi w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, stwierdzam że plan przebiegu linii kablowej jest niezgodny z rzeczywistością nowego układu drogowego. W miejscu skrzyżowania zostało wybudowane rondo z nowym przesuniętym układem drogowym. Część linii kablowej przebiega bezpośrednio w nawierzchni bitumicznej lub w chodniku. Zgodnie z projektem, główny przewiert ma być wykonany przez krawężń ronda. Proszę o wyjaśnienie czy przesunięcia i nowa trasa linii kablowej będzie traktowana jako zmiana nieistotna. Czy wykonawca będzie musiał na etapie realizacji zamówienia wykonać nowe uzgodnienia trasy linii kablowej.

Odpowiedź nr 1

Trasa linii kablowej została skoordynowana z projektem nowego układu drogowego i uzgodniona w UG w Szemudzie.

Jeżeli na etapie wykonawstwa drogi, powstały jakieś zmiany w stosunku do projektu, być może konieczna będzie korekta trasy linii kablowej. Przy budowie linii kablowej konieczny będzie kontakt z UG Szemud oraz firmą RedRoad, której właściciel jest projektantem nowego układu drogowego i jednocześnie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi.

Zmiany trasy linii kablowej, o ile linia nie zostanie poprowadzona w działce nie objętej zgłoszeniem, będą kwalifikowane jako zmiany nieistotne.

Z poważaniem,