

Gdańsk, dnia 14.05.2019 roku

Dotyczy: przetargu - 568/W/19/Gdańsk, Gdynia

**Sprawa nr: ZN/2912/303MZI/2019/1800334/1901622/1901621**

**Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Węglowa nr dział.: 0026-922**

**Doposażenie rozdzielni SN-15kV w stacji T-2159 "Węglowa PKS" w dodatkowe pole SN-15kV dla potrzeb zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wg dokumentacji projektowej, Rozbudowa istniejącej stacji transformatorowej T-2159 "Węglowa PKS" dla potrzeb zasilenia Zespołu Zabudowy mieszkaniowo usługowej wg dokumentacji projektowej, Budowa linii kablowej nn-0,4kV dla potrzeb zasilania rezerwowego Zespołu budynków wielorodzinnych wg dokumentacji projektowej.**

Szanowni Państwo

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły zapytania:

**Pytanie nr 1**

*Co dokładnie wchodzi w zakres Zadania 1?*

**Odpowiedź nr 1**

*W zakres Zadania 1 zgodnie z dokumentacją OBI/32/1901621 wchodzi wyposażenie stacji w dwie rozdzielnice nn, dwa układy pomiarowe AMI, montaż 2 szt. transformatorów 15/0,4 kV o mocy 630 kVA wraz z powiązaniem SN i nn.*

**Pytanie nr 2**

*W przypadku gdy zadanie nr 1 będzie obejmować montaż rozdzielnic 5-polowej, a zadanie nr 2 doposażenie tejże rozdzielnic, to czy można zastosować jedną rozdzielnicę 6-polową?*

**Odpowiedź nr 2**

*Montaż 5-cio polowej rozdzielnic SN jest realizowany w ramach innego zadania.*

Z poważaniem,