

Gdańsk, dnia 30.05.2019 roku

Dotyczy: przetargu - 639/W/19/Tczew, Kartuzy

Sprawa nr: ZN/3291/303MZI/2019/1803237

Kowale Kolbudy gmina wiejska nr dział.: 57/77

Dostosowanie stacji transformatorowej wewnątrzowej SN/nN - wymiana transformatora , przyłącze kablowe nN

Szanowni Państwo

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły zapytania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o informację czy projektowaną szafkę AMI 1N należy wyposażyć w zespół sterownika (np. celem uzyskania kontroli stanu otwarcia drzwi) czy ma służyć jedynie jako zdalny układ pomiarowy bez zespołu sterownika?

Odpowiedź nr 1

Rekomenduje się zastosowanie szafki sterowania 1W.

W związku z powyższym pytaniem dodano również nowe załączniki do WZ:

- „schemat_stacji_T_51401” – w załączeniu;
- „Schemat_układu_pomiarowego_AMI” – w załączeniu.

Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,