

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Kalisz, 17 lipca 2017 roku

Dot. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
ZN/4327/4444MZI/2017/1701841

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu – Zamawiający w przetargu prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego – ogłoszenie 723/P/17/Jarocin (sprawa ZN/4327/4444MZI/2017/1701841 na: „Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N oraz przebudowy linii napowietrznej n/N Gizałki – Las Gizałki gmina wiejska 9 nr dz. 65/1” informuje, że do Ogłoszenia wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Poniżej przedstawia się pytanie wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

„Gizałki – Las Gizałki gmina wiejska 9 nr dział.: dz. nr 65/1 – Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N oraz przebudowy linii napowietrznej n/N”

O zakres opracowania dokumentacji projektowej (długość przebudowywanej linii napowietrznej). Na załączniku graficznym zaznaczone jest do modernizacji obw II i III. W Warunkach podana jest informacja o wymianie tylko obw. II.

Dodatkowo jest informacja o dobudowie przewodu AsXSn do słupa nr 1 – dla jakiego obwodu i czy to jest element przebudowy, oraz w jakim miejscu dokonać podziału obwodów”

Odpowiedź 1:

Obecnie wszystko jest zasilane z obwodu II,


Docelowo ma być oddzielny obwód II i nowy obwód III

Wymiana jest na nowym obwodzie nr III od słupa nr 1 do 22, oraz na starym obwodzie nr II od stacji do słupa nr II/1/7

Dobudowa przewodu AsXSn 4x95 jest od stacji do słupa nr 1 na nowym powstającym obwodzie nr III

Długość do przebudowy linii napowietrznej to ok. 1450m

Z poważaniem



Zastępca Dyrektora Generalnego
Oddziału w Kaliszu
Magdalena Kit-Krawczyk

