

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Kalisz, 23 stycznia 2018r.

Dot. Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w postępowaniu: ZP/8094/404MZI/2017/1702669

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu – Zamawiający w zamówieniu niepublicznym sektorowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa ZP/8094/404MZI/2017/1702669) na: „Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: Wymiana transformatorów mocy WN/SN nr 1 i nr 2 wraz z połączeniem do rozdzielnicy SN za pomocą mostów kablowych SN i dostosowanie zabezpieczeń transformatorów w stacji GPZ 110/15kV Babiak, przebudowa wyprowadzenia kablowego SN 15kV Babiak - Bogusławice i zasilania na kablowe SN stacji transformatorowej nr 70681 na potrzeby przyłączenia hali produkcyjno-magazynowej Zakładu Produkcyjnego w m-ci Sompolinek gm. Sompolno oraz budowa wyprowadzenia kablowego SN 15kV z GPZ Babiak na istniejącą linię Babiak - Mchówek w m-ci Góraj kier. ciąg liniowy Babiak - Zaryń” informuje, że wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Poniżej przedstawia się pytanie wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

„W związku z przygotowaniem oferty dla tematu jw. (ogłoszenie 26/W/18) proszę o informację czy Zamawiający uzna referencje na projektowanie i budowę linii 20 KV zamiast 15 kV która to jest realizowana w taki sam sposób”

Odpowiedź 1:

W związku z wymaganiami postępowania zakupowego ZP/8094/404MZI/2017/1702669 Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Oferenta dwóch protokołów odbioru na projektowanie i budowę/przebudowę rozdzielni sieciowej o napięciu 110 kV lub GPZ oraz dwóch protokołów odbioru linii elektroenergetycznej o napięciu 20 kV lub 15 kV o długości co najmniej 2,5 km każda.

W związku z powyższym wprowadza się modyfikację do Warunków Zamówienia:**Dział IX Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:**

Było: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w **Regulaminie**, a w szczególności:

1.2 Posiadają udokumentowaną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia w postaci wykonanych:

- 2 sztuk dokumentacji projektowych dotyczących budowy/przebudowy rozdzielni sieciowej o napięciu 110 kV lub GPZ,
- 2 sztuk dokumentacji projektowych dotyczących budowy/przebudowy linii o napięciu 15kV, o długości co najmniej 2,5km każda oraz
- 2 robót dotyczących budowy/przebudowy rozdzielni sieciowej o napięciu 110 kV lub GPZ,
- 2 robót dotyczących budowy/przebudowy linii o napięciu 15kV, o długości co najmniej 2,5km każda.

Zmienia się na:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w **Regulaminie**, a w szczególności:

1.2 Posiadają udokumentowaną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia w postaci wykonanych:

- 2 sztuk dokumentacji projektowych dotyczących budowy/przebudowy rozdzielni sieciowej o napięciu 110 kV lub GPZ,
- 2 sztuk dokumentacji projektowych dotyczących budowy/przebudowy linii o napięciu 20kV lub 15kV, o długości co najmniej 2,5km każda oraz
- 2 robót dotyczących budowy/przebudowy rozdzielni sieciowej o napięciu 110 kV lub GPZ,
- 2 robót dotyczących budowy/przebudowy linii o napięciu 20kV lub 15kV, o długości co najmniej 2,5km każda.

Główny Inżynier
ds. Nadzoru Inwestycji
Piotr Wojciechowski

INŻYNIER DS. INWESTYCJI

Adam Sobczyński

Inżynier ds. Inwestycji

Dział XI Dokumenty wymagane od Wykonawców:

Było:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1.2 Protokoły odbioru:

- 2 sztuk dokumentacji projektowych dotyczących budowy/przebudowy rozdzielni sieciowej o napięciu 110 kV lub GPZ
- 2 sztuk dokumentacji projektowych dotyczących budowy/przebudowy linii o napięciu 15kV, o długości co najmniej 2,5km każda, wystawione przez minimum jednego kontrahenta, z których wynika, że zadania wykonane zostały w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) z należytą starannością;

1.3 Protokoły odbioru:

- 2 robót dotyczących budowy/przebudowy rozdzielni sieciowej o napięciu 110 kV lub GPZ,
- 2 robót dotyczących budowy/przebudowy linii o napięciu 15kV, o długości co najmniej 2,5km każda, wystawione przez minimum jednego kontrahenta, z których wynika, że zadania wykonane zostały w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) z należytą starannością,

Zmienia się na:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1.2 Protokoły odbioru:

- 2 sztuk dokumentacji projektowych dotyczących budowy/przebudowy rozdzielni sieciowej o napięciu 110 kV lub GPZ
- 2 sztuk dokumentacji projektowych dotyczących budowy/przebudowy linii o napięciu 20kV lub 15kV, o długości co najmniej 2,5km każda, wystawione przez minimum jednego kontrahenta, z których wynika, że zadania wykonane zostały w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) z należytą starannością;

1.4 Protokoły odbioru:

- 2 robót dotyczących budowy/przebudowy rozdzielni sieciowej o napięciu 110 kV lub GPZ,
- 2 robót dotyczących budowy/przebudowy linii o napięciu 20kV lub 15kV, o długości co najmniej 2,5km każda, wystawione przez minimum jednego kontrahenta, z których wynika, że zadania wykonane zostały w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) z należytą starannością,

Powyzsza modyfikacja jest obowiazujaca. Warunki Zamowienia w pozostalym zakresie nie ulegaja zmianie


Z poważaniem


Zastępca Dyrektora Generalnego
Oddziału w Kaliszu
Prokurent
Magdalena Kit-Krawczyk

Główny Inżynier
ds. Nadzoru Inwestycji
Piotr Wojciechowski


Adam Sobczyk

INŻYNIER DS. INWESTYCJI


Ireneusz Skośkowski