

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Kalisz, 5 lutego 2018 roku

Dot. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Ogłoszenie 121/P/18 Oddział Kalisz

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu – Zamawiający w przetargu nieograniczonym - sprawa **ZN/593/404MZI/2018/1800030** na wykonanie usługi informuje, że do w/w Ogłoszenia wpłynęły pytania od Wykonawcy. Poniżej przedstawia się pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielni 15 kV,

Odpowiedź 1

Załączono schemat rozdzielni 15 kV. – zał. (rozdzielnia 15 kV cz.1, rozdzielnia 15 kV cz.2.)

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielni 30 kV,

Odpowiedź 2

Załączono schemat rozdzielni 30 kV. – zał. (rozdzielnia 30 kV).

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie jakie elementy stanowiącą własność ENERGA-OPERATOR w zakresie przyłącza o napięciu 30 kV podlegającym demontażowi.

Odpowiedź 3

Miejsce rozgraniczenia własności jest ustalone na izolatorach odciągowych bramek 30 kV na terenie GPZ Koło Ruchenna. Zdemontować należy:

- istniejącą bramkę liniową 30 kV,
- wyposażenie pola 30 kV (wyłącznik 30 kV, odłącznik: liniowy i szynowy, przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe, odgromniki zlokalizowane na bramce liniowej, most prądowy pomiędzy bramką liniową i transformatorową, wszystkie pozostałe połączenia prądowe za wyjątkiem przepustu punktu zerowego strony 30 kV z odgromnikiem tegoż punktu),
- szafy kablowe,
- obwody wtórne,
- odłączniki 30 kV,
- odgromniki 30 kV,
- uziemnik.
- fundamenty,
- konstrukcje.

Szafy kablowe, nowe odłączniki 30 kV, odgromniki 30 kV zdemontowane z bramki liniowej należy przekazać do Energa Operator SA Oddział w Kaliszu – Wydział Zarządzania Usługami

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90



Specjalistycznymi w celu dalszego wykorzystania. Należy pozostawić istniejące odgromniki 30 kV i punktu zerowego strony 30 kV przy transformatorze. Istniejące konstrukcje wsporcze pod odgromniki należy pozostawić, o ile spełniają swoje funkcje co do nowych warunków zasilania. Pozostawione odgromniki należy podłączyć do izolatorów przepustowych transformatora.

Z poważaniem

Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Sieciowym
Arkadiusz Peterski