

ODPIS

Protokół nr 21/2018

z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Weryfikacji Dokumentacji Projektowej
ENERGA – OPERATOR S.A.
Oddział w Kaliszu w dniu 29.05.2018 r.

Postanowienia Zespołu Roboczego
ds. Weryfikacji Dokumentacji Projektowej
ZATWIERDZAM
Departamentu Zarządzania
Planowaniem Sieciowym
Arkadiusz Poterzicki

Zespół Roboczy ds. Weryfikacji Dokumentacji Projektowej w składzie:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Piotr Tułacz | - Przewodniczący |
| 2. Dawid Remiszewski | - " " |
| 3. Sławomir Czudzin | - " " |
| 4. Piotr Tomalak | - Sekretarz |

Do zatwierdzenia przedłożono:

**WP-Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynkach ABCD Centrali Oddziału
w Kaliszu, Al. Wolności 8 OBCZP/40/18001**

Koreferent: Paweł Iwanaszko

Uwagi:

1. Należy zinwentaryzować obecnie pobudowane elementy systemu.
2. Zaprojektować brakujące elementy pozwalające spełnić wymagania dotyczące zabezpieczenia (System Sygnalizacji Pożaru) całego obiektu (wszystkie pomieszczenia).
3. Należy uzyskać opinię rzeczoznawcy ds. ochrony PPOŻ na cały projekt.
4. Należy przewidzieć w projekcie rozbudowę systemu oświetlenia awaryjnego o natężeniu 5 lux.
5. W wytycznych programowych należy uwzględnić konieczność zaprojektowania wizualizacji i sterowania nowymi elementami systemu sygnalizacji pożaru w SMA.
6. Należy dodać konieczność zaprojektowania elementów detekcyjnych we wszystkich pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku przy Al. Wolności 8.
7. Zaprojektować możliwość obsługi dźwiękowego systemu ostrzegawczego z SMA.

**Wytyczne Programowe zatwierdza się z zastrzeżeniem uwzględnienia
w/w uwag**

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano
(-) 4 podpisy nieczytelne

Za zgodność z oryginałem

Inżynier
ds. Dokumentacji Energetycznej

Piotr Tomalak