

## Odpowiedzi na pytania wykonawcy

Kalisz, 26 października 2018 roku

Dot. Odpowiedzi na pytania wykonawcy  
**ZP/7046/404AD/2018/18008**

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu – Zamawiający w WZ (sprawa ZP/7046/404AD/2018/18008 na: „Dostawa 1 sztuki agregatu prądotwórczego, o mocy LTP min. 96kW/120kVA (±5%) na podwoziu jezdnym (moc PRP min. 88kW/110kVA wg. PN-ISO 8528-1) wraz z przewodami zasilającymi.” informuje, że do Warunków Zamówienia wpłynęło pytanie od wykonawcy. Poniżej przedstawia się pytanie wraz z odpowiedzią:

**Pytanie nr 1:**

„Czy dopuszcza się zastosowanie aluminiowego zbiornika paliwa?”


**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania polegającego na zastosowaniu aluminiowego zbiornika paliwa.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Generalnego  
Oddziału w Kaliszu

**Magdalena Kit-Krawczyk**



Specjalista ds. Umów i Zamówień  
Wydział Zakupów Operacyjnych

**Adam Sobczyński**

T +48 62 500 22 10  
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043  
NIP 583-000-11-90

ENERGA OPERATOR SA  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
Oddział w Kaliszu  
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz  
operator.kalisz@energa.pl  
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

