

Do Wykonawcy

Koszalin, 05 czerwca 2018 roku

Dot. Ogłoszenie 391/P/18/Koszalin

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Koszalinie,
ul. Morska 10, na podstawie art. 22 ust.6 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1

Sprawa ZN/2764/505MZI/2018/18310

„W jaki sposób Zamawiający przewiduje posadowienie budynku RS 15/15 (16 pól SN) Kołobrzeg Ciepłownia wraz z przyległą stacją konterową 15/0,4 kV, oraz ogrodzeniem terenu działki wraz z bramą wjazdową na teren na działce nr 107 o powierzchni jedynie 42 m²?”

Odpowiedź

W przypadku zaistnienia potrzeby powiększenia działki dla potrzeb realizacji inwestycji, Zamawiający w uzasadnionym przypadku wyrazi zgodę na powiększenie działki nr 107, poprzez wydzielenie i wykup optymalnej powierzchni sąsiedniej działki. Koszty związane z wykupem działki oraz opłaty notarialne poniesie Zamawiający. Wykonawca dokumentacji projektowej, dokona podziału działki i poniesie wszelkie koszty związane z tą czynnością oraz doprowadzi do zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli podział i wykup działki będzie niemożliwy bądź nieakceptowalny z punktu widzenia Zamawiającego, Zamawiający wspólnie z wykonawcą dokumentacji projektowej określą optymalny zakres prac, umożliwiający budowę RS Kołobrzeg Ciepłownia. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza w celu ograniczenia powierzchni działki, budowę wewnątrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w wydzielonym pomieszczeniu budynku RS. Ostateczny kształt budynku należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 2

Sprawa ZN/2764/505MZI/2018/18310

„Proszę o wyjaśnienie długości projektowanej linii światłowodowej - wg wytycznych należy zaprojektować 2,5 km linii światłowodowej, wg specyfikacji 2,1 km, a przedstawiona w postępowaniu mapa obejmuje tylko niewielki teren wokół istniejących stacji. Proszę o potwierdzenie, że projektowany światłowód ma być ułożony w istniejącej kanalizacji od GPZ Koszalińska do nowego budynku RS Ciepłownia, jeżeli to możliwe proszę też o przesłanie załącznika graficznego z lokalizacją istniejącej kanalizacji teletechnicznej?”

Odpowiedź

Potwierdzamy, że projektowany światłowód należy ułożyć częściowo w istniejącym rurociągu kablowym od strony GPZ Kołobrzeg Koszalińska do miejsca od którego należy doprojektować nowy odcinek rurociągu wraz ze światłowodem w kierunku do nowego RS Kołobrzeg Ciepłownia. Dodatkowo w załączeniu przedstawiamy, przebieg trasy rurociągu kablowego.

Sporządziła:

Joanna Słodkowska