

WYKONAWCY

Dot Przetarg nieograniczony

Koszalin 12.06.2018 roku

Postępowanie do **Ogłoszenia nr 410/W/18/Oddział Koszalin**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **sprawa ZN/2900/505MZE/2018/1**:

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, na podstawie art. 22 ust.6 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy.

Pytanie

1. W warunkach zamówienia istnieje taki zapis:

"VI. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zamawiający wymaga wniesienia Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej/wynagrodzenia brutto. Zasady i formy wniesienia zabezpieczenia określa *Regulamin*."

Proszę o odpowiedź czy zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Czy w przypadku nieprawidłowych wyników pomiarów napięcia rażenia na wskazanych stanowiskach w zakresie wykonawcy jest również odbudowa uziemień ochronnych na tych stanowiskach?

Odpowiedź

Ad. 1

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zaktualizowane Warunki Zamówienia zostały umieszczone na stronie BIP.

Ad. 2

W większości przypadków, na stanowiskach, na których należy wykonać pomiar napięcia rażenia, należy bezwzględnie wykonać wcześniej odbudowę i pomiar uziemienia zgodnie ze Specyfikacją oraz konserwację fundamentów i oczyszczenie stanowisk.

Jedynie na stanowiska słupowych opisanych w Specyfikacji technicznej:

- pkt 2.21 Linia napowietrzna 110 kV Świdwin – Połczyn Zdrój stanowiska nr 3, 11, 15, 17, 22 oraz

- pkt 2.22 Linia napowietrzna 110 kV Żydowo – Białogard stanowiska nr 131 i 171,

w przypadku nieprawidłowych wyników pomiarów napięcia rażenia należy dokonać naprawy istniejących uziemień ochronnych.

Sporządził: Adrian Żmudziński