

## WYKONAWCY

Dot Przetarg nieograniczony

Koszalin 25.06.2018 roku

Postępowanie do **Ogłoszenia nr 471/W/18/Oddział Koszalin**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **sprawa ZN/3311/505MZI/2018/170039**:

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, na podstawie art. 22 ust.6 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy.

### Pytanie

„Czy projektowane złącze SN ma być sterowane radiowo?”

### Odpowiedź

Złącze ZKSN ma być dostosowane do sterowania, tzn. przygotowane tak by to sterownie mogło być realnie zainstalowane. Elementy złącza ZKSN zaznaczone na zielono nie mają być instalowane.

Sporządził:  
Adrian Żmudziński