

## WYKONAWCY

Dot Przetarg nieograniczony

Koszalin 20.07.2018 roku

Postępowanie do Ogłoszenia nr 491/D/18/Oddział Koszalin, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **sprawa ZN/3460/505MZE/2018/1/2:**

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, na podstawie art. 22 ust.6 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy.

### Pytania

1. Zamawiający wymaga posiadania referencji w zakresie dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Dlatego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedstawienia referencji za dostawy agregatów prądotwórczych zabudowanych na przyczepach ciężarowych przystosowanych do pracy w synchronizacji z siecią oraz synchronizacją z innymi agregatami prądotwórczymi, wraz z dodatkowym osprzętem w postaci przewodów elektrycznych, dostosowanych do wagi i gabarytów agregatu.  
Zapis dot. agregatów prądotwórczych przeznaczonych do synchronizacji na przyczepach ciężarowych jest kluczowym wymaganiem (wymagania zawarte w specyfikacji technicznej w pkt. 6.4. oraz 6.5.), gdyż świadczy o równoważnym poziomie doświadczenia Oferenta i równoważności dostaw.  
- Dodatkowo Zamawiający zmienił /obniżył/ kwoty wymaganych dostaw niewspółmiernie zaniżając wymagania w stosunku do oczekiwanej dostawy opisanej w specyfikacji.  
Wg naszej opinii początkowe wymagania tj. 100 000zł netto były adekwatne do zamówienia obniżenie tej wartości nie zabezpiecza interesów Zamawiającego, gdyż najprawdopodobniej referencje Oferentów nie będą odpowiadały przedmiotowi zamówienia.
2. Prosimy o potwierdzenie czy wymagane agregaty prądotwórcze mają być przystosowane i posiadać sterownik umożliwiający, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, synchronizację z siecią i posiadanymi przez Zamawiającego agregatami prądotwórczymi., zgodnie z pkt 6.5.?
3. Prosimy o potwierdzenie czy układ sterowania oraz synchronizacji wymagany w punkcie 6.7. specyfikacji technicznej ma zapewniać działanie- synchronizację- w sposób bezpieczny (praca pod napięciem tj. ppn), bezprzerwowo oraz automatyczny zarówno w relacji sieć- agregat jak i powrotną agregat- sieć?

4. W punkcie 6.4. Zamawiający wymaga panelu do synchronizacji z siecią oraz synchronizacji powrotnej. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał bezpiecznego, automatycznego rozwiązania za pomocą panelu, który umożliwi podłączenie do pracy równoległej z siecią z poziomu drugiego źródła energii jakim może być stacja transformatorowa (praca pod napięciem) lub drugi generator i rozwiązanie to będzie posiadać funkcjonalność potwierdzenia faktu synchronizacji oraz wyłącznik bezpieczeństwa w sytuacji niebezpiecznej.

## Odpowiedzi

**Ad. 1.** Zapis punktu 7.7 specyfikacji technicznej mówi o dostawie agregatów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, co potwierdzamy.

Wszystkie przedstawione przez oferentów referencje będą indywidualnie oceniane przez komisję pod względem ich zgodności z przedmiotem zamówienia. Przedstawienie referencji nie zgodnej z przedmiotem zamówienia może spowodować jedynie nie branie pod uwagę tej konkretnej referencji.

**Ad. 2.** Potwierdzam. Wynika to wprost z specyfikacji.

**Ad. 3.** Potwierdzam. Wynika to wprost z specyfikacji.

**Ad. 4.** Potwierdzam. Wynika to wprost z specyfikacji.

Sporządził:  
Adrian Żmudziński