

Do uczestników postępowania przetargowego

Olsztyn, 20 czerwca 2018 roku

Dot. Postępowanie przetargowe
ZN/2375/606MZI/2018/1600405

Do ogłoszenia nr 200/W/18/Oddział Olsztyn do zadania nr ZN/2375/606MZI/2018/1600405 w temacie: *Malbork gmina miejska ul. Parkowa 2 nr działki: 4-12, 13/3; wykonanie robót budowlanych: przebudowa sieci SN, budowa węzła sterowanego SN/SN w Malborku ul. Parkowa 2*, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:


1. Pytanie odnośnie dostarczonej przez inwestora ilości kabla SN:
- winno być 3x50x2 + zapas?

Odp:

Zamawiający informuje, że w specyfikacji długość kabla przyjęto ok. 50m, należy czytać do 50m. Trasa linii kablowej wg mapy to 16m. Może jednak się zdażyć, że istniejący kabel jest w innym miejscu niż naniesiony na mapie lub technologicznie trzeba będzie przedłużyć trasę. Zamawiający zapewnia w całości z zapasami kable SN do podłączenia węzła do istniejącej linii SN. Długość kabla do zamówienia będzie zweryfikowana przy przekazaniu placu budowy.

Sporządzając ofertę należy uwzględnić udzielone odpowiedzi, ich treść jest wiążąca dla postanowień zapisów WZ.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału
Zakupów Operacyjnych

Tomasz Skórzyński

Sprawę prowadzi:
Arkadiusz Nowak
Tel.: 55 667 75 31