

Do uczestników postępowania przetargowego

Olsztyn, 22 czerwca 2018 roku

Dot. Postępowanie przetargowe
ZN/2371/606MZI/2018/1701463

Do ogłoszenia nr 200/W/18/Oddział Olsztyn do zadania nr ZN/2371/606MZI/2018/1701463 w temacie: *Elbląg gmina miejska ul. Podchorążych 1 nr działka: 201; Budowa sieci kablowej SN z istniejącej linii kablowej SN o długości 2x250m, budowa i uruchomienie węzła sterowanego SN/SN w przygotowanym budynku abonenckim. W miejscowości Elbląg ul. Podchorążych (zasilanie podstawowe)*, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1. Prosimy o podanie szczegółowych wytycznych w zakresie rozbudowy systemu SCADA wraz z informacją czy Zamawiający posiada stosowną ilość wolnych licencji do zaimplementowania nowych obiektów?

Odp:

Zamawiający informuje, że licencja powinna być zakupiona przez Wykonawcę razem z urządzeniem i usługą wprowadzenia danych do systemu SCADA

2. Prosimy o podanie środowiska systemu SCADA?

Odp:


Zamawiający informuje środowiskiem systemu jest System SCADA Syndis produkcji firmy Mikronika.

3. W związku z tym, iż część trasy kabla przebiega w działce drogowej, a w obszarze przedmiotowego zadania trwają obecnie roboty budowlane oraz drogowe prosimy o informację czy do zakresu zadania wchodzi rozbiórka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej ulicy Podchorążych?

Odp:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie jest zawarta w specyfikacji technicznej w części A Pkt. 2 „Z zakresu prac należy odłączyć ułożenie rur ochronnych HDPE 160 w odcinku 2x 30m w wykopie otwartym, w/w zostały ułożone w trakcie wykonywania nawierzchni wjazdowej.”

Sporządzając ofertę należy uwzględnić udzielone odpowiedzi, ich treść jest wiążąca dla postanowień zapisów WZ.

Z poważaniem
Kierownik Wydziału
Zakupów Operacyjnych

Tomasz Skórzyński

Sprawę prowadzi:
Arkadiusz Nowak
Tel.: 55 667 75 31