

Od Karolina Brzezin
Wydział Zakupów Operacyjnych w Olsztyn
Ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Do Wykonawcy – uczestnicy przetargu

Olsztyn, 19.02.2019 r.

Dot. przetarg na wykonanie robót budowlanych: 60/W/19/Olsztyn/Iława/Kętrzyn
sprawy ZN/791/6363MZI/2019/1800810
ZN/793/6363MZI/2019/1801360

Wykonawca przedstawił następujące pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji tematu nr 4 Tomaszkowo. Mianowicie w specyfikacji jest napisane, że należy wykonać montaż dwóch złącz kablowych, zaś w załączniku graficznym jest mowa o 1 złączu kablowym. Proszę o wyjaśnienie tych kwestii.
2. Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji tematu nr 6 Spręcowo. Mianowicie, w specyfikacji jest napisane, że należy ułożyć kabel YAKXS 4x120 o dł. 161 m, zaś w dostawa inwestorska obejmuje YKAXS 4x70 mm o dł. 16 m - tak też jest wskazane w załączniku graficznym. Proszę zatem o wskazanie, jaki typ kabla dostarcza Inwestor, jaki należy ułożyć wykonując roboty.

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na złożone pytania:

- Ad.1** Zgodnie z załącznikiem graficznym należy wykonać montaż jednego złącza kablowego.
Ad.2 Dostawa inwestorska obejmuje kabel typu YAKXS 4x70mm długości 16m, tak jak jest to wskazane na schemacie widniejącym w załączniku graficznym.