

linia SN 15 KV GPZ Wyszogród-Czerwińs - 0006/14
rodzaj uziemienia -taśmowo-prętowy

lp	numer słupa	wartość uziemienia do poprawy (Ω)	wartość uziemienia po poprawie (Ω)	uwagi
1	239			urwana bednarka
2	237/1			urwana bednarka
3	107/7			urwana bednarka
4	107/6			urwana bednarka
5	209/3			urwana bednarka
6	167/16/4			urwana bednarka
7	64			urwana bednarka
8	O1-1890 711890			urwana bednarka
9	O1-612			urwana bednarka
10	219	21,58		
11	107/10/3	73		
12	231/1	15,42		
13	107/5	78		
14	107/15/10	32,4		
15	199/11/8	82		
16	209/9	16,25		
17	209/6	22,37		
18	213	18,41		
19	203	18,58		
20	185	31,1		
21	199/11/5/6	17,7		
22	167/50	72,8		
23	167/41/1	22,79		
24	167/32/12	21,43		
25	209/10	25,4		
26	167/29/3	17,9		
27	167/32/6	18,19		
28	167/32/4/2	19,18		
29	167/29/2/5	49,8		
30	107/19/1	15,9		
31	151/19	30		
32	158	16,42		
33	27	42,8		
34	159	16,81		
35	162/1	16,23		
36	209/4	19,58		
37	107/2	27,8		
38	107/4	19,7		
39	175/2	48,3		
40	168	16,21		
41	94	15,6		
42	107/9	192		
43	167/18	27,14		
44	167/12	31,87		
45	107/8	100		
46	76/1	131,3		
47	102/22	27,9		
48	107/1	70,3		