

Od Marek Wrzosek
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Usługami

Do wg rozdzielnika

Znak EOP-MZE-000007-2018
Dot. Odstąpienie od stosowania żerdzi wirowanych
strunobetonowych z zaciskami uziemiającymi.

Gdańsk, 09 luty 2018 roku

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością ujednoczenia zapisów Specyfikacji technicznej ENERGA-OPRATOR oraz Albumów linii napowietrznych SN opracowanych pod nadzorem PTPIREE w zakresie wycofania ze stosowania żerdzi wirowanych strunobetonowych z zaciskami uziemiającymi informuję, że wprowadza się aktualizację specyfikacji technicznej pt. „Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn”.

Zmiana wprowadzona do specyfikacji dotyczy aktualizacji wykazu dokumentów zewnętrznych (norm i przepisów) oraz odstąpienia od możliwości stosowania żerdzi wirowanych strunobetonowych z zaciskami uziemiającymi, w następstwie czego dla wszystkich nowoprojektowanych rozwiązań jak również nowo wykonywanych prac bez dokumentacji technicznych główny przewód uziemiający należy układać na zewnątrz żerdzi (po jej powierzchni).

W okresie przejściowym tj. do czasu wyczerpania zapasów magazynowych EOP-Logistyka jak również zakończenia wcześniej rozpoczętych prac (projektowych i wykonawczych) dopuszcza się używanie żerdzi strunobetonowych wyposażonych w zaciski uziemiające. Należy dołożyć wszelkich starań, aby okres przejściowy zakończyć najpóźniej do końca 2018 r, po tym okresie ewentualne zastosowanie słupów niezgodnych ze specyfikacją techniczną będzie wymagało każdorazowo wniosku o odstępstwo.

Z poważaniem

Dyrektor
Departament Zarządzania Usługami



Marek Wrzosek

Rozdzielnik:

1. Dyrektorzy Departamentów Zarządzania Majątkiem Sieciowym w oddziałach EOP,
2. Zarządy spółek Exx.

Do wiadomości:

1. Dyrektorzy Generalni Oddziałów EOP.