

Rodzaj uziemienia -taśmowo-prętowy

Linia SN 15 KV Radzanowo 0008/08 zasilana z GPZ Gulczewo				
LP.	Numer słupa	Wartość uziemienia do poprawy [Ω]	Wartość uziemienia po poprawie [Ω]	Uwagi
1	140/63/7/2 (O1-521)			brak uziemienia
2	160/75/1 (O1-130)	15,17		
3	140/65			wyrwana bednarka
4	140/63/12 (O1-522)	20,18		uszkodzona bednarka
5	140/58/2/2			wyrwana bednarka
6	140/40/7 (O1-214)	44,69		
7	140/12/3	12,31		
8	140/12/7 (O1-156)			wyorana bednarka
9	140/34/1 (O1-213)	20,11		
10	145			wyrwana bednarka
11	140/7			wyorana bednarka
12	140/12/1	31,2		wyorana bednarka
13	154 (OR5-1684)			brak bednarki na jednej nodze
14	150			wyrwana bednarka
15	153			wyrwana bednarka zjednej nogi
16	152/7			wyrwana bednarka
17	152/9			wyrwana bednarka
18	121/11/30			stanowisko z ogranicznikami -brak uziemienia !!!
19	121/11/37			wyrwana bednarka
20	121/11/27 (O1-437)			brak obu uziemień
21	121/11/29/3 (O1-149)			uziemienie tylko na jednej nodze
22	121/11/22/6			wyorana bednarka
23	121/11/22/7 (O1-689)			wyorana bednarka
24	121/11/22/11 (O1-171)			wyrwana bednarka zjednej nogi
25	121/11/28/2 (O1-585)			wyrwana bednarka zjednej nogi
26	121/11/12			wyrwana bednarka
27	121/11/22/2			wyrwana bednarka
28	121/11/20			wyrwana bednarka
29	121/11/18			wyrwana bednarka
30	121/10/4 (O1-175)			wyorana bednarka
31	121/20	12,09		
32	121/6/1 (O1-176)			uszkodzone uziemienie
33	121/3	36,11		
34	113/70	41,18		
35	113/74			wyorana bednarka
36	113/75 (O1-499)			brak bednarki
37	113/63/2			wyorana bednarka
38	113/61/7 (O1-1021)			uszkodzone uziemienie
39	113/61/8	15,61		
40	113/55/8 (O1-1023)	11,21		wyrwana bednarka
41	113/50/7	12,1		
42	113/50/8			wyrwana bednarka
43	113/55/6			wyrwana bednarka
44	113/39/15/2 (O1-1419)			wyrwana bednarka
45	113/31			wyrwana bednarka
46	113/31/3	13,55		
47	113/25/1 (O1-123)			wyrwana bednarka
48	113/19			mocno odgięta bednarka
49	113/14/15	12,87		mocno odstające bednarki od słupa
50	106/34	19,64		
51	106/28			wyrwana bednarka
52	106/21/11	19,8		
53	106/27	15,72		mocno odstające bednarki od słupa
54	87/56	18,03		
55	87/22			wyrwana bednarka
56	87/40/2/6 (O1-217)	36,94		
57	87/40/1/2 (O1-1245)	19,16		
58	100/4/6			uszkodzone uziemienie
59	87/6/2 (O1-394)	15,04		
60	87/21	61,45		uziemienie skorodowane
61	100/4/5			wyrwana bednarka
62	100/4/7	86,7		
63	100/4/8	98,14		
64	88	18,16		
65	77/12/2 (O1-952)			wyrwana bednarka
66	77/9/3			uszkodzone uziemienie
67	77/9/13			uszkodzone uziemienie
68	77/8/15 (O1-951)			uszkodzone uziemienie
69	77/9/17			uszkodzone uziemienie

70	77/2	14,17		
71	77/3			wyrwana bednarka
72	77/4/1 (O1-393)			uszkodzone uziemienie
73	61/37/6			wyrwana bednarka
74	61/38	21,04		
75	61/37/4	15,25		
76	61/34/2			wyrwana bednarka
77	61/34/1 (O1-653)	15,1		wyorana bednarka
78	61/15/2	15,42		
79	61/13	18,8		
80	62	16,74		
81	51/18	18,6		
82	51/8	18,42		
83	51/6	24,8		
84	51/7	11,94		
85	45/21	21,4		
86	45/9	15,1		
87	17/1 (O1-1606)	24,1		
88	O1-1293	14,56		
89	O1-387	19,07		
90	4			wyrwana bednarka