



Energa
operator

Od *Paulina Dudkiewicz*
Paulina Dudkiewicz
Wydział Zamówień i Zakupów
paulina.dudkiewicz@energa.pl
T 56 470 61 43

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
ZP/3683/909MZI/2017/15620**

Znak LZ/1937/2017

Toruń, 26.07.2017r.

Dotyczy postępowania numer ZP/3683/909MZI/2017/15620

Szanowni Państwo;

ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Bema 128, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

- **Wykonanie robót budowlanych – powiązanie odcinków linii SN 15kV pomiędzy GPZ Nowe Miasto Lubawskie – Łasin i GPZ Nowe Miasto Lubawskie – Jabłonowo pomiędzy stacjami Nowy Dwór 2NM i Mikołajki 2 (postępowanie numer ZP/3683/909MZI/2017/15620) wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie:**

Pytanie:

Czy w związku z tym, że zaprojektowane rozłączniki sterowane radiowo nie spełniają standardów obowiązujących w Energa Operator, prosimy o informację, czy do wyceny należy przyjąć rozwiązania zawarte w projekcie, czy też rozwiązania zgodne z obowiązującymi standardami w Energa Operator?

Odpowiedź:

Do wyceny rozłączników sterowanych radiowo należy przyjąć rozwiązania zgodne z obowiązującymi standardami w Energa Operator.

Z poważaniem

Krzysztof Dmoch
Dyrektor Generalny Oddziału
Krzysztof Dmoch

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

operator.torun@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

