



Energa
operator

Dudkiewicz
Od Paulina Dudkiewicz
Wydział Zamówień i Zakupów
paulina.dudkiewicz@energa.pl
T 56 470 61 43

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
ZP/3752/909MZI/2017/11017

Znak LZ/1975/2017

Toruń, 27.07.2017r.

Dotyczy postępowania numer ZP/3752/909MZI/2017/11017

Szanowni Państwo;

ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Bema 128, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

- **Wykonanie usług projektowych p- Przebudowa dwutorowej linii 110kV relacji Włocławek Wschód - Konin** (postępowanie numer ZP/3752/909MZI/2017/11017) wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnego pomiaru profilu podłużnego całej linii 110 kV?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnego pomiaru profilu podłużnego całej linii 110 kV.

2. Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wymiany słupów przeznaczonych (w audycie) do podwyższenia?

Odp.: Tak, Zamawiający podtrzymuje konieczność wymiany słupów przeznaczonych (w audycie) do podwyższenia

3. Prosimy o wyjaśnienie zapisów punktu 1.1.6 audytu. Które odszkodowania należy uwzględnić na etapie prac projektowych.

Odp.: Należy uwzględnić koszty pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości. Odszkodowania za straty będą określane po wystąpieniu szkody (etap prac budowlanych nieobjętych tym zleceniem).

4. Dla obiektów tymczasowych (linia lub słupy) jakie należy dokonać uzgodnienia z właścicielami; Zgoda czy służebność?

Odp.: Zgoda dotyczy obiektów tymczasowych tak więc wystarczy zgoda na realizację prac.

5. Jakie zgody musi uzyskać wykonawca na lokalizację linii tymczasowej oraz jakie decyzje powinien uzyskać na jej budowę?

Odp.: Należy pozyskać pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie z projektem (jeżeli dopuszczają taką ewentualność przepisy).

6. Czy Zamawiający uzna budowę co najmniej 30 słupów jako odpowiednią wiedzę i doświadczenie do ww. zamówienia?

Odp.: Odpowiednia wiedza i doświadczenie do ww. zamówienia powinna opierać się zarówno na umiejętności wymiany słupów jak i przewodów. Dlatego referencje powinny uwzględniać jedno i drugie.

Z poważaniem

Dyrektor Generalny Oddziału

Rzysztof Dmoch
Rzysztof Dmoch

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

operator.torun@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

