



Energa
operator

Od *Dudkiewicz* Paulina Dudkiewicz
Wydział Zamówień i Zakupów
paulina.dudkiewicz@energa.pl

T 56 470 61 43

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniach z ogłoszenia
557/W/17/Oddział Toruń**

Znak LZ/*1510*/2017

Toruń, 02.08.2017r.

Dotyczy postępowań z ogłoszenia numer 557/W/17/Oddział Toruń

Szanowni Państwo;

ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Bema 128, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

- **Wymiana rozdzielnic SN 30 sztuk** (ogłoszenie numer 557/W/17/Oddział Toruń) wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Czy dla w/w przetargu Zamawiający dopuszcza zastosowanie małogabarytowych rozdzielnic SN w izolacji ekologicznej ECO AirPlus (o zawartości minimum 92% suchego powietrza w mieszaninie izolacyjnej)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania małogabarytowych rozdzielnic SN w izolacji ekologicznej ECO AirPlus (o zawartości minimum 92% suchego powietrza w mieszaninie izolacyjnej).

2. Prosimy o potwierdzenie, że sterownik z zabudowanymi sygnalizatorami zwarć ma wykrywać zwarcia międzyfazowe i zwarcia doziemne – w tym nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe i admitancyjne kierunkowe.

Odp.: Tak. Sterownik z zabudowanymi sygnalizatorami zwarć ma wykrywać zwarcia międzyfazowe i zwarcia doziemne – w tym nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe i admitancyjne kierunkowe.

3. Prosimy o informację czy Wykonawca zobowiązany jest również do parametryzacji kanału komunikacyjnego w łączności TETRA od strony systemu dyspozytorskiego SCADA?

Odp.: Tak, Wykonawca zobowiązany jest do parametryzacji kanału komunikacyjnego w łączności TETRA od strony systemu dyspozytorskiego SCADA.

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

operator.torun@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



4. Prosimy o informację czy Wykonawca zobowiązany jest również do edycji sygnałów w łączności TETRA w systemie dyspozytorskim SCADA?

Odp.: Tak. Wykonawca zobowiązany jest do edycji sygnałów w łączności TETRA w systemie dyspozytorskim SCADA.

5. Prosimy o informację czy Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia nastaw, w celu konfiguracji sygnalizatorów zwarć, na podstawie danych topologicznych sieci dostarczonych przed RDM Toruń? Do tej pory obliczenie nastaw w celu konfiguracji sygnalizatorów zwarć na terenie ENERGA Operator o. Toruń leżało po stronie Zamawiającego.

Odp.: Nie. Obliczenie nastaw w celu konfiguracji sygnalizatorów zwarć na terenie ENERGA Operator o. Toruń leży po stronie Zamawiającego.

Z poważaniem

Dyrektor Generalny Oddziału



Krzysztof Dmoch