

Od Elżbieta Rynkowska
Wydział Zamówień i Zakupów
elzbieta.rynkowska@energa.pl

56 470 61 39

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Toruń, 08.01.2019r.

Znak LZ/ 79 /2019

Dotyczy postępowania numer ZN/7293/909MZI/201/18185 – ogł. 1075/W/18/O.Toruń.

Szanowni Państwo;

ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Bema 128, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

- Wykonanie robót budowlanych - wymiana istniejącej linii nap. SN GPZ Kowalewo-Toruń na linię niepełnoizolowaną typu ECOPAS 50 i 70 mm²

wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania/prośby:

Pytanie 1:


Proszę o sprostowanie rozbieżności jaka pojawiła w postępowaniu pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót, chodzi mianowicie po rozłącznik napowietrzny 24kV (3kpl. izo.) NXBD24-630A3/24 + zestaw napędu N-8C który pojawił się w przedmiarze ale nie ma o nim mowy w dokumentacji technicznej (tabele montażowe, rysunku i schemat).

Czy należy go uwzględnić w wycenie czy pominąć?

Odpowiedź 1:

Odpowiadając na zapytanie Wykonawcy informuję, że pozycja nr 97 kosztorysu nakładczego (rozłącznik napowietrzny 24kV (3kpl. izo.) NXBD24-630A3/24 + zestaw napędu N-8C) jest pozycją omyłkowo wskazaną przez kosztorysanta i nie należy brać tej pozycji do wyceny oferty".

Z poważaniem

Zastępca
Dyrektora Generalnego Oddziału

Jacek Kowalski

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

operator.torun@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

