

Dotyczy postępowania -: Ogłoszenie nr 351/W/19/Oddział Gdańsk

**ZN/1656/303MZI/2019/16366**

Smolniki Lubichowo gmina wiejska

Modernizacja ciągu nr 61207-13-600400 "Radogoszcz"-odgałęzienie nr 608468 "T-60430 "Smolniki"

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło pytanie:

**Pytanie nr 1**

*Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę stacji transformatorowej S-60430 Smolniki? W dokumentacji na stronie 12 (numeracja całego dokumentu pdf) pkt. 5 Stan planowany/zakres prac oraz strona 13 pkt 6 – Rzeczowy zakres prac jest zapis, że należy wymienić stację. Natomiast na Projekcie zagospodarowania terenu oraz schemacie i zestawieniu materiałowym nie została uwzględniona wymiana stacji transformatorowej*

**Odpowiedz nr 1**

*Wymiana stacji będzie realizowana w kolejnym etapie i nie należy jej uwzględniać.*

Z poważaniem