

Dotyczy: przetargu - **633/W/19/Gdańsk**

Sprawa nr:

- **ZN/3258/3131MZI/2019/19361**

Gdynia Gdynia gmina miejska

Modernizacja linii napowietrznej nn 0,4kVA obszar stacji T-2776 Cicha obw.300, wymiana przewodów na izolowane z podbudową (Wytyczne163/0/2019/31MZE) oraz wykonanie uproszczonej dokumentacji.

- **ZN/3260/3131MZI/2019/19357**

Rumia Rumia gmina miejska

Modernizacja linii napowietrznej nN 0,4 obszar stacji T-2035 Sandomierska, obw. 300- wymiana przewodów na izolowane wraz z uproszczoną dokumentacją.

- **ZN/3261/3131MZI/2019/19360**

Gdynia Gdynia gmina miejska

Modernizacja linii napowietrznej nN 0,4 kVA obszar stacji T-2337 Leszczynki II obw.400, wymiana przewodów na izolowane z podbudową(Wytyczne 149/0/2019/31MZE) oraz wykonanie uproszczonej dokumentacji.

- **ZN/3262/3131MZI/2019/19359**

Rumia Rumia gmina miejska

Modernizacja linii napowietrznej nN 0,4 kVA obszar stacji T-2566 Rumia Matejki, wymiana przewodów na izolowane z podbudową(Wytyczne 148/0/2019/31MZE) oraz wykonanie uproszczonej dokumentacji.

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło pytanie:

Pytanie nr 1

Na słupach poza infrastrukturą energetyczną jest podwieszona infrastruktura oświetleniowa i teletechniczna.

Proszę o określenie poprawnego zakresu prac. Czy przeniesienie infrastruktury oświetleniowej a także teletechnicznej na nowe słupy jest obowiązkiem wykonawcy i czy należy to ująć w cenie? Proszę o informację kto jest właścicielem tej infrastruktury?

Odpowiedź nr 1

Na słupach poza infrastrukturą energetyczną jest podwieszona infrastruktura oświetleniowa i teletechniczna.

Przełożenie przedmiotowej infrastruktury leży po stronie wykonawcy i należy to ująć przy kalkulowaniu ceny usługi.

„W wytycznych programowych w pkt 7. Wymagania dodatkowe jest zapis:

- *Uregulowania prawne*

Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości.

Dla dokumentacji powykonawczej dołączyć geodezję wymienionych słupów.

- **Sposób zabezpieczenia (przełożenia) przewodów nie będących własnością ENERGA-OPERATOR SA należy uzgodnić z ich właścicielami”.**

W przypadku trudności w ustaleniu właściciela przez wykonawcę należy z pytaniem i mapą przebiegu linii napowietrznej zwrócić się do Wydziału Dokumentacji Energetycznej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130.