

Ogłoszenie 839/W/19/Oddział Gdańsk

Sprawa nr:

**ZP/4364/303MZI/2019/19374/19375/19382/19373/19376/19377/19378/19379/19380/19381/19383/19384/19385/19387/19388/
19389/19386/19391/19394/19390/19392/19393/19395/19396/19397/19398/19400/19401**

Dobrzewino Szemud gmina wiejska,

ZAKUP I INSTALACJA REKLOZERÓW

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły pytania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie leży dostawa terminala tetrowego czy po stronie Wykonawcy, czy Zamawiającego?

Odpowiedz nr 1

Zamawiający informuję, iż zgodnie ze Specyfikacją dostawa inwestorska obejmuje wyłącznie Radiomodem oraz antenę TETRA.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie leży dostawa anteny, przewodu antenowego, odgromnik antenowego do komunikacji poprzez TETRA czy po stronie Wykonawcy, czy Zamawiającego?

Odpowiedz nr 2

Zamawiający informuję, iż zgodnie ze Specyfikacją dostawa inwestorska obejmuje wyłącznie Radiomodem oraz antenę TETRA.

Pytanie nr 3

Prosimy o doprecyzowanie kwestii wymagań dotyczących rozłączników dla stworzenia bezpiecznej przerwy izolacyjnej w dokumentacjach wymienione jako (RN 24/400) – rozumiemy, że rozłączniki mają być o budowie trzy biegunowej i mają być zgodne ze standardem Energa Operator.

Odpowiedz nr 3

Zamawiający informuje, iż rozłączniki mają być o budowie trzy biegunowej oraz muszą być zgodne ze standardami oraz prekwalfikacją obowiązującymi w Energa-Operator SA.

Pytanie nr 4

W związku z dużym stopniem złożoności oraz obszerności przedmiotu postępowania jak i okresu urlopowego prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert w postępowaniach dotyczących w/w Ogłoszenia do dnia 25.07.2019.

Odpowiedz nr 4

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia 29.07.2019 r

W związku z pytaniem nr 4
zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 19.07.2019r. na 29.07.2019r., oraz zapisy w:

• Ogłoszeniu:

Pkt. 8) Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 29-07-2019 godz. 08:00

Pkt. 9) Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 29-07-2019 godz. 09:00

• Warunkach zamówienia:

III. Terminy

1. Terminy dotyczące ofert

- 1.1. termin składania ofert upływa w dniu 29-07-2019 r. o godz. 08:00 /Kancelaria (pok. 2);
- 1.2. otwarcie ofert nastąpi w ostatnim dniu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 29-07-2019 godz. 09:00 /pok. 409/.

X. Sposób przygotowania oferty:

2. Znakowanie i składanie ofert

- 2.1. Ofertę/oferty należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie zaadresowanej na:
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
- 2.2. Na kopercie należy również umieścić opis:

**„Oferta/oferty do ogłoszenia nr 839/W/19/Oddział Gdańsk - Wykonanie robót budowlanych –
Nie otwierać przed 29-07-2019 09:00”**

Koperta powinna być ostemplowana pieczęcią firmową Wykonawcy.

Powyższą zmianę prosimy uwzględnić przy oznaczeniu koperty.

Z poważaniem,