

Dotyczy: przetargu - 869/W/19/Starogard Gdański

**UWAGA! Zarówno pytania jak i odpowiedzi dotyczą wszystkich postępowań ujętych w ogłoszeniu 869/W/19/Starogard Gdański.**

Szanowni Państwo

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły zapytania:

**Pytanie nr 1**

*Czy można określić dokładny zakres naprawy? Tzn. czy są to naprawy uszkodzonych mechanicznie uziemień, czy rozbudowa ich do wymaganej wartości?*

**Odpowiedź nr 1**

*O wyborze miejsc przeznaczonych do naprawy uziemień decydował wynik przeprowadzanych w ciągu ostatnich 5 lat pomiarów eksploatacyjnych, a otrzymane wartości rezystancji nie spełniały kryteriów określonych w pkt. 5 Wytycznych. Zakładając najmniej korzystną opcję, w sporadycznych przypadkach należy to uziemienie po prostu wykonać, choć w zdecydowanej większości sprawa dotyczy poprawy istniejących.*

**Pytanie nr 2**

*Czy znane są aktualne wartości rezystancji?*

**Odpowiedź nr 2**

*Protokoły przeprowadzonych pomiarów są źródłem informacji, których udostępnienie nie wpływa na polepszenie wykonania zadania.*

**Pytanie nr 3**

*Co w sytuacji kiedy rezystywność gruntu nie pozwoli na zejście z rezystancją uziemień do wymaganych wartości?*

**Odpowiedź nr 3**

*Rezystywność gruntów dla miejsc wyszczególnionych w Wytycznych przyjmuje wartości pozwalające na osiągnięcie rezystancji zgodnie z wymaganiami.*

Z poważaniem,