

Ogłoszenie 839/W/19/Oddział Gdańsk

Sprawa nr:

**ZP/4364/303MZI/2019/19374/19375/19382/19373/19376/19377/19378/19379/19380/19381/19383/19384/19385/19387/19388/
19389/19386/19391/19394/19390/19392/19393/19395/19396/19397/19398/19400/19401**

Dobrzewino Szemud gmina wiejska,

ZAKUP I INSTALACJA REKLOZERÓW

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło pytanie:

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie licznika mechanicznego zliczającego zadziałania reklozera, opisanego w pkt. 2.3.5 specyfikacji reklozera, układem elektronicznym zaimplementowanym w zespole sterowniczym, który zlicza operacje mechaniczne oraz określa stopień zużycia styków wyłącznika w zależności od wyłączanych prądów. W tym przypadku wynik określa jednoznacznie stopień zużycia wyłącznika.

Odpowiedz nr 8

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia licznika mechanicznego. Reklozer ma być wyposażony w licznik zgodnie ze specyfikacją.

Z poważaniem,