

Gdańsk, dnia 21.08.2019 r.

Dotyczy postępowania z ogłoszenia nr **986/W/18/Oddział Gdańsk**

Sprawa nr: ZN/5252/303MZI/2019/19239

Gdańsk, Gdańsk gmina miejska, ul. Morenowe Wzgórze nr domu: 20, Zadanie:
1 TELEMECHANIZACJA ŁĄCZNIKÓW SN-15 KV W ROZDZIELNICY SN W STACJI
T-16728 MORENOWE WZGÓRZE
nr wyt.: 933/0/2018/31MZE;

Szanowni Państwo,

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło zapytanie:

Pytanie nr 1

Jakie głowice kablowe (producent/typ) zastosowano w polach liniowych rozdzielnic SN?

Odpowiedź nr 1

*Głowice kablowe SN w T-16728 Morenowe Wzgórze
Wytyczne 933/2018/31MZE*

*Pole 1 głowica SN CB24-630
Pole 2 głowica SN CB24-630
Pole 3 głowica SN K 158LR
Pole 4 głowica SN CB24-630*

Z poważaniem,