

Gdańsk, dnia 22.08.2019 roku

Dotyczy: przetargu - 1000/W/19/Gdańsk

Sprawa nr: ZN/5358/3131MZE/2019/1

Wymiana I k-0,4kV relacji T-2487 Mosty a ZK-Gdyńska 23 Mosty Kosakowo gmina wiejska
Wymiana I k-0,4kV relacji T-2487 Mosty a ZK-Gdyńska 23

Szanowni Państwo

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło zapytanie:

Pytanie nr 1

Proszę o określenie czy projektowany kabel YAKXS 4x120 mm² o dł 308 m wchodzi w zakres dostawy inwestorskiej.

Odpowiedź nr 1

Tak. Kabel wchodzi w zakres dostawy inwestorskiej.

Z poważaniem,