

Gdańsk, dnia 10.09.2019r.

Dotyczy: przetargu - 1069/W/19/Gdańsk

Sprawa nr: ZN/5783/303MZI/2019/19132

Gdańsk, Gdańsk gmina miejska, ul. Zimna
Zadanie: 1 TELEMECHANIZACJA ŁĄCZNIKÓW
SN 15KV W ROZDZIELNICY SN W STACJI T-16770 TAMKA 10 ZASILANEJ Z CIĄGU
00500-15 KIER. SPÓŁDZIELNIA CHEMIKÓW nr wyt.: 957/0/2018/31MZE

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło pytanie:

Pytanie nr 1

Czy układ pomiarów i bilansowania energii AMI (uwidoczniony na zdjęciu w wytycznych programowych) podlega wymianie i w jego miejsce oferent powinien zainstalować układ AMI/SG-2W (wg załącznika nr 30 do standardów EOP), czy istniejący układ AMI pozostaje bez zmian, a przedmiotem dostawy jest układ telesterowania niezwiązany z AMI (wg załącznika 4 do standardów EOP).

Odpowiedź nr 1

Tak podlega wymianie.

Pytanie nr 2

Jakie głowice kablowe (producent/typ) zastosowano w polach liniowych przewidzianych do wyposażenia w sygnalizację zwarć.

Odpowiedz nr 2

Zastosowano głowice: CB24-630

Z poważaniem,