

Gdańsk, dnia 21.05.2020 roku

Dotyczy: przetargu - **Ogłoszenie nr 629/W/20/Oddział Gdańsk**

**Okole, Starogard Gdański gmina wiejska, ul. Wesola nr dział.: Okole-153/1, Zadanie: 1 Budowa linii kablowej nN-0,4kV od złącza Z3403855 (Z-301) do proj. złącza Z-304 ; sprawa ZN/3396/303MZI/2020/1203989**

Szanowni Państwo

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły zapytania:

Pytanie nr 2

W dostawie inwestorskiej jest kabel YAKXS 4x120, a w projekcie YAKXS 4x240. Jaki kabel przewiduje Inwestor wybudować i jeżeli jest to YAKXS 4x240 to czy stanowić będzie dostawę inwestorską?

Odpowiedz nr 2

W specyfikacji wkradł się błąd. Prawidłowy kabel to: YAKXS 4x240.  
Kabel YAKXS 4x240 stanowi dostawę inwestorską.

Z poważaniem,