

HARMONOGRAM PRZEŁĄCZEŃ SIECI I ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACĘ AGREGATÓW

Dotyczy: Wymiana słupa linii napowietrznej SN 15kV, nn 0,4 kV , budowa linii kablowych SN 15kV , nn 0,4kV oraz stacji transformatorowej słupowej w m. Kawle Dolne gm. Przodkowo

Nr postępowania ZN ,

WP/WBS/OBMBS: OBI/35/1902447

Lokalizacja: Kawle Dolne dz. nr 5/23, 5/22, 5/6, 5/5 gm. Przodkowo

**Stacja transf.:
nr linii** 089200 Kłósówko

**Miejsce wyłączenia
odłącznik nr:** w linii SN nr 089200 Kłósówko w odgałęzieniu SN 089213 rozpięte mostki na stanowisku nr 10 kier stanowisko nr 1 lini SN 089226
miejsce przyłączenia w linii SN nr 089200 Kłósówko w odgałęzieniu SN 089226 stanowisko nr 6

**Ilość stacji objętych
wyłączeniem:** 4

**Ilość i moc agregatów
pracujących podczas
wyłączenia:** 2 x agregaty 63 KVA

**Miejsce usytuowania
agregatów:** T-8746 Załęskie Piaski Wybudowanie
T-8525 Załęskie Piaski

**Planowany czas
trwania wyłączenia:** maksymalny czas wyłączenia po stronie Sn 8 godzin

Informacje dodatkowe: ze względu na istniejące zakłady produkcyjne prace przewidzieć w dniu postoju zakładów w uzgodnieniu z właścicielami

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych


Edward Styn

Opracował:
Edward Styn