

Ogłoszenie numer **1047/W/20/Oddział Gdańsk**

Dotyczy: postępowania nr: **ZN/6020/303MZI/2020/1901918**

Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Juliusza Słowackiego 200 nr dział.: 25-129

Budowa złącza kablowego SN-15kV sterowanego radiowo 3-polowego wraz z linią kablową SN wg. dokumentacji projektowej

Szanowni Państwo

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło zapytanie:

Pytanie nr 1

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę linii kablowych SN - kablem o przekroju 240mm².

			Długi	Długi	w zie	w ru	w pr	Bedr	Folia	Zest.	Złącz	Głow	Głow	Mufa	ozna	tablit
1	proj. mufa - proj. rozdz. SN	3x NA2XS(FL)2Y 240/50/20	8	3	5		3	30	4	1	1	1	1	1	4	1
2	proj. mufa - proj. rozdz. SN	3x NA2XS(FL)2Y 240/50/20	8		5		3		4				1	1	4	
RAZEM			16	3	10		6	30	8	1	1	2	1	2	8	1

rzeczywista dł. kabla x3

NA2XS(FL)2Y 240/50/20	48	3	30	18
------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------

Natomiast dostawa inwestorska obejmuje kabel o przekroju 150mm².

1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia:

Przedmiot dostawy inwestorskiej	Charakterystyka	Miejsce odbioru
radiomodem TETRA	MTM 5400	Magazyn Gdańsk
kabel	XRUHAKXS 1x150/25/20	Magazyn Gdańsk /Wejherowo

Proszę o informację czy :

- do oferty należy ująć zakup kabla 240mm² czy należy zastosować kabel z dostawy inwestorskiej?

Odpowiedź nr 1

W dostawie inwestorskiej winien być kabel o przekroju 240mm².

Ponadto w wyniku powyższego zapytania zmieniono załącznik do WZ „OBI 31 1901918 Gdansk ul. J. Słowackiego (Budowlanych)” na „OBI 31 1901918 Gdańsk ul. J. Słowackiego (Budowlanych) 20.08.2020 – w załączeniu.

Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,