

Gdańsk, dnia 30.09.2020 roku

Dotyczy: przetargu - **Ogłoszenie nr 1243/W/20/Oddział Gdańsk**

**Będargowo Szemud gmina wiejska nr dział.: 83/6**  
**Budowa słupowej stacji tr., budowa linii kablowej SN i nn oraz wymiana słupów nn wg.**  
**dokumentacji projektowej**

**sprawa ZN/7111/303MZI/2020/1903674**

Szanowni Państwo

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły zapytania:

**Pytanie nr 1**

W projekcie występuje kabel SN typu NA2XS(FL)2Y 1x150 natomiast w dostawie inwestorskiej występuje kabel XRUHAKXS 1x120. Jest to inny przekrój. Jaki kabel ma być zastosowany?

**Odpowiedz nr 1**

W dostawie będzie kabel NA2XS(FL)2Y 1x150.

Z poważaniem,