

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Kalisz, 21 sierpnia 2019 roku

Znak: EOP-EOPLOG4-002789-2019

Dot. Odpowiedzi na pytania wykonawców

Ogłoszenie: 1110/W/19/Oddział Kalisz

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu – Zamawiający w przetargu nieograniczonym - sprawa ZP/5984/404MZI/2019/19002 na

Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym:

Etap 1: Opracowanie dokumentacji: Zabudowa zabezpieczeń różnicowych na linii 110kV relacji EL. Konin - Huta Aluminium TOR „B”

Etap 2: Wykonanie robót: Zabudowa zabezpieczeń różnicowych na linii 110kV relacji EL. Konin - Huta Aluminium TOR "B

OBMWN/45/19002

informuje, że do w/w ogłoszenia wpłynęły pytania od wykonawców. Poniżej przedstawia się pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzna za wystarczającą aktualizację dokumentacji polegającą na przerysowaniu arkuszy (stworzenie arkuszy zamiennych) dla obwodów, w których nastąpiły zmiany w związku z wymianą zabezpieczenia różnicowego elektromechanicznego na zabezpieczenie różnicowe cyfrowe, przy pozostawieniu pozostałych arkuszy bez zmian, czy też będzie wymagał przerysowania całej dokumentacji modernizowanych pól ?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający uzna za wystarczającą aktualizację dokumentacji polegającą na przerysowaniu arkuszy (stworzenie arkuszy zamiennych) dla obwodów, w których nastąpiły zmiany w związku z wymianą zabezpieczenia różnicowego elektromechanicznego na zabezpieczenie różnicowe cyfrowe, przy pozostawieniu pozostałych arkuszy bez zmian.

Pytanie nr 2:

Czy wykonawca w swojej ofercie powinien ująć wprowadzenie sygnałów do istniejącego na stacji Huta Aluminium Konin sterownika telemechaniki Ex-MST2 ?

Odpowiedź nr 2:

Wykonawca w swojej ofercie nie powinien ujmować wprowadzenia sygnałów do istniejącego na stacji Huta Aluminium Konin sterownika telemechaniki Ex-MST2.

Pytanie nr 3:

Czy wykonawca w swojej ofercie powinien ująć rozbudowę istniejącego na stacji Huta Aluminium Konin sterownika telemechaniki Ex-MST2 w celu przyłączenia nowego cyfrowego zabezpieczenia odcinkowego?

Odpowiedź nr 3:

Wykonawca w swojej ofercie nie powinien ujmować rozbudowy istniejącego na stacji Huta Aluminium Konin sterownika telemechaniki Ex-MST2 w celu przyłączenia nowego cyfrowego zabezpieczenia odcinkowego.

Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie ułożenie patchordu EHT w relacji sterownik telemechaniki Ex-MST2 – nowe cyfrowe zabezpieczenie odcinkowe.

Specjalista ds. Umów i Zamówień
Wydział Zakupów Operacyjnych

Adam Sobczyński

Dyrektor
Departamentu Zarządzania z poważaniem
Mającym Sieciowym

Artur Paweł

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

