

Od Wydział Zakupów Operacyjnych Płock

Do WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

Znak EOP-EOPLOG7-001274-2020
Dot. Odpowiedź na pytania do postępowania
ZN/849/7071MZE/2020/1/2/3/4/5

Płock, 24 marca 2020 roku

W nawiązaniu do otrzymanego e-maila, w sprawie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych:

Remont rozdzielni niskiego napięcia łącznie z rozdzielnicami 0,4kV w stacjach wewnątrzowych SN/nN na terenie RD Płock,
Zadanie: 1 Wymiana rozdzielnicy 0,4kV 12-polowej łącznie z remontem rozdzielni nN w stacji SN/nN S1-00042 PŁOCK KOBYLIŃSKIEGO,

Zadanie: 2 Wymiana rozdzielnicy 0,4kV 12-polowej łącznie z remontem rozdzielni nN w stacji SN/nN S1-00213 PIASKA SZKOŁA PODSTAWOWA,

Zadanie: 3 Wymiana rozdzielnicy 0,4kV 12-polowej łącznie z remontem rozdzielni nN w stacji SN/nN T710214 PIASKA 8;

Zadanie: 4 Wymiana rozdzielnicy 0,4kV 12-polowej oraz 8-polowej łącznie z remontem rozdzielni nN w stacji SN/nN S1-00062 PŁOCK KOCHANOWSKIEGO,

Zadanie: 5 Wymiana rozdzielnicy 0,4kV 12-polowej łącznie z remontem rozdzielni nN w stacji SN/nN S1-00061 PŁOCK AL. KILIŃSKIEGO; sprawa ZN/849/7071MZE/2020/1/2/3/4/5

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku poniżej wyjaśnia:

Pytanie:

W przetargu nr 5, zadania 1-5 (Remont rozdzielni niskiego napięcia łącznie z rozdzielnicami 0,4 kV w stacjach wewnątrzowych SN/nN na terenie RD Płock) widnieją zapisy, iż zamontowane rozdzielnice nN muszą być przystosowane do możliwości podłączenia agregatu prądowórczego. Chciałbym prosić o doprecyzowanie czy przyłączenie agregatu ma odbywać się przez złącza Power-Lock czy może przez rozłącznik listwowy 910 A?

Odpowiedź:

Podłączenie agregatu ma być poprzez rozłącznik listwowy 910 A.

Kierownik Wydziału
Zakupów Operacyjnych
Izabela Zawisza-Szatkowska